





LEGENDA:


-  INOX TRAK 30x3,5mm
-  DOVOD ŽICE IZ MERILNEGA MESTA
-  ozemljitev prodajnih polic s P/F 6mm² v estrihu objekta (P/F 6mm² se zaključuje na MS čepku za izenačitev potenciala vgrajenim v keramiko)
-  KRIŽNA SPONKA

OPOMBA:

V temeljni plošči se pocinkan trak 25x4 mm poveže z armaturo objekta minimalno na vsakih 5 metrov

V skladu s predpisi, mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del, opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter zahtevati njihovo odpravo. ZA PRAVLNOST IZVEDB JAMČI IZVAJALEC DEL ! SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV !

VSEBINA NAČRTA JE AVTORSKA LASTNINA PODJETJA ELEKTRO PROJEKT d.o.o. Kopiranje te dokumentacije in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo.

OBJEKT, KRAJ:	PRIZIDAVA SKLADIŠČA K DOMU ZA OSTARELE	ELEKTRO PROJEKT d.o.o.	
INVESTITOR:	DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje	Podjetje za inženiring, projektiranje, zastopstvo in storitve Kasaze 6Ba Petrovče GSM.: 051/351-646 E-mail: info@elektroprojekt.si	
SESTAVNI DEL:	OZEMLJITVE TLORIS TEMELJEV	MERILO: 1:100	ŠT. PROJEKTA: 15-03-2017 ŠT. NAČRTA: 614/17
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	Tomaž JELOVŠEK, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 1100 A	PODPIS:	DATUM:
ODGOVORNI PROJEKTANT:	Sebastjan ZELKO, dipl.ing.el IZS E-1603		FAZA NAČRTA: PZI
PROJEKTANT, OBDELOVALEC:	Anže PRUŠEK, dipl.inž.el.(UN)		NAČRT: ELEKTRO
SPREMEMBE:			DATUM: AVGUST 2017 LIST ŠT: 5